



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.134.2021.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 20.08.2021r.  
**(za dowodem doręczenia)**

**Wójt Gminy Pszczółki  
ul. Pomorska 18  
83-032 Pszczółki  
e-mail: [urząd@pszczolki.pl](mailto:urząd@pszczolki.pl)**

**Eco Probe Sp. z o.o.  
ul. Pomorska 1  
83-032 Pszczółki  
e-mail: [ecoprobe@ecoprobe.pl](mailto:ecoprobe@ecoprobe.pl)**

**OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej z punktu zgodności w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Eco Probe Sp. z o. o. ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki, zaopatrującego w wodę miejscowości: Pszczółki, Kolnik, Rębielcz, tj.:

- próbka z dnia 12.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 467967/21/GDY/1 z dnia 16.08.2021r. (data wpływu: 20.08.2021r.) - Kolnik, ul. Leszczynowa 12 - **ponadnormatywna zawartość bakterii grupy coli: 6 jtk/100ml** (wartość dopuszczalna : 0 jtk/100ml)

dokonał oceny ogólnej pobranej próbki wody z punktu zgodności i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie informuje o **stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki** z uwagi na przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego tj. zawartości bakterii grupy coli. Analiza próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki wykazała, że jakość wody w badanym zakresie nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W myśl obowiązujących przepisów prawnych woda z pojedynczymi bakteriami grupy coli (<10jtk/100ml) nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i woda ta może być warunkowo dopuszczona do spożycia przy braku obecności bakterii chorobotwórczych (E.coli i Enterokoki). Obecność pojedynczych bakterii gr. coli w wodzie do spożycia może wskazywać, iż dochodzi do pogorszenia jakości wody stąd konieczność podjęcia natychmiastowych stosownych działań naprawczych oraz

ustalenia przyczyny pogarszania jakości wody przez zarządzającego wodociągiem. Komunikat informujący o spożywaniu wody tylko po uprzednim przegotowaniu został wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w stosunku do konsumentów, którym dostarczana jest woda z przedmiotowego ujęcia.

„Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody. Oprócz powyższych zastosowań można tę grupę drobnoustrojów wykorzystać do oceny potencjalnej obecności biofilmu w systemie wodociągowym. Występowanie bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody uprzednio poddanej dezynfekcji może świadczyć o odradzaniu się populacji mikroorganizmów i możliwym tworzeniu się biofilmu, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą.” (źródło: <https://www.gov.pl/attachment/6e22892e-04c2-4a2e-8693-1ccf8e6326a4>).

Zgodnie z §26 ust. 1 komunikat opracowywany przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego jest rozpowszechniany przez właściwego wójta w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.

*Renata Czerska*  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Pruszczu Gdańskim

**Otrzymują (za dowodem doręczenia):**

- I. 1. Wójt Gminy Pszczółki  
ul. Pomorska 18  
83 – 032 Pszczółki  
e-mail: [urząd@pszczolki.pl](mailto:urząd@pszczolki.pl)
2. Eco Probe Sp. z o.o.  
ul. Pomorska 1  
83-032 Pszczółki  
e-mail: [ecoprobe@ecoprobe.pl](mailto:ecoprobe@ecoprobe.pl)
- II. Do wiadomości:
  1. Starosta Gdański  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański
  2. a/a